



- Zeichenerklärung**
- Bestand**
- ▬ Gebäude
  - ▬ Mauer
  - ⊗ Schachtabdeckung
  - Schieber
  - ⊖ Hydrant
  - ⊗ Verkehrsschild
  - ⊙ Leuchte
  - Baum
  - ⊖ Zaun
  - Ablauf 50 x 50
  - Ablauf 50 x 30
- Planung**
- Bänderder
  - Leerrohr
  - Kabel- Straßenbeleuchtung
  - Trilux 9701-AB2L-4200 3000 K/Stahlrohrmast, LpH 6,0 m (max. 38,0 m)
  - Trilux 9701-AB2L-3500 3000 K/Stahlrohrmast, LpH 6,0 m
  - Trilux 9701-AB2L-2600 3000 K/Stahlrohrmast, LpH 6,0 m (max. 40,0 m)
  - vorhandene Trilux 9701-AB2L-3500 4000 K/Stahlrohrmast, LpH 6,0 m
  - Trilux Stele 8841LS-Ü 360-RB6L-3500 3000 K
  - Trilux 9701-AB7L-2600 3000 K/Stahlrohrmast, LpH 6,0 m
  - Trilux 9701 GNSB3L 1000, LpH 6,0 m
  - Trilux 9701 ABSL 3800, LpH 6,0 m
  - Gas- und Wasserleitungsgraben

C. Lohn	14.06.2021	Ergänzung Trilux 9701 GNSB3L 1000 und Trilux 9701 ABSL 3800
D. Dergunov	26.05.2021	gemäß Email Syna vom 25.05.2021
GEPROBT	DATUM	VERÄNDERUNG

**Stadt Unkel**  
**Ausbau "Siebenbergsstraße"**

**1.8.1 Lageplan Versorgungsleitungen Teil 1**

Projekt-Nr.: 1404	M.: 1:250	Ausführungsplanung
Stand: Mai 2021	gez.: 07.05.2021	gep.: 07.05.2021 D. Dergunov

**Ingenieurbüro Alfred Klabauschke**  
 Moselufer 48 56073 Koblenz  
 Telefon 0 26 1 - 95 22 59 00 Telefax 0 26 1 - 95 22 59 08 info@klabauschke.eu  
 Blattgröße: 1.320 m x 0.500 m = 0.660 m<sup>2</sup>

Kopf mit Abdunklung zur Hauswand  
 Leuchte Nr. 609, 585, 89 und 586 werden über das neue Kabel versorgt (Stromkreis ändert sich).

Abklemmen des Erdkabels im Sicherungskasten der Leuchte Nr. 101.

Kopf mit Abdunklung zur Hauswand

Montage einer Verbindungsmuffe.

Kopf mit Abdunklung zur Hauswand

Leuchte Nr. 147, 588 und 587 werden über das neue Kabel versorgt (Stromkreis ändert sich).

Kopf mit Abdunklung zur Hauswand

Abklemmen des alten Kabels für den FGÜ. Demontage Maste/ Köpfe bauseits.

Kopf mit Abdunklung zur Hauswand

Kopf mit Abdunklung zur Hauswand

Vorhandene Leuchte Nr. 266 (Standort bleibt erhalten)

Leuchte steht an Hauswand.

Muffe